

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Konformitätserklärung für Datenlogger / SPS-Steuerung mit einer Spannungsversorgung kleiner 60 V DC (LVD 2014/35/EU nicht notwendig).

Declaration for data logger / PLC controller with a power supply of less than 60 V DC (LVD 2014/35/EU not necessary).

Hersteller: meteocontrol GmbH
Manufacturer:

Anschrift: Spichererstrasse 48
Address: D – 86157 Augsburg
Germany

Produkt: blue'Log X-Series (blue'Log XM / XC)
Product:

- blue'Log X-1000, X-3000, X-6000
- blue'Log XM-200, XM-1000, XM-3000, XM-5000, XM-10000, XM-20000
- blue'Log XC-200, XC-1000, XC-3000, XC-5000, XC-10000, XC-20000

MX-Module RS485/422
MX-Module Multi I/O

Wir erklären, dass die genannten Produkte folgenden Dokumenten und Normen entsprechen:

We declare that the products described above are in compliance with following documents and norms:

Electromagnetic compatibility

Tested by IMST GmbH : EMC Test Report, No. Meteocontrol_1319 (Project No: 6000/6140300/60120-1219)

Directive 2014/30/EU

DIN EN 61000-6-2 (2011-06)
DIN EN 61000-6-3 (2011-09)
DIN EN 61000-6-4 (2011-09)

Electrical Safety

Tested by TÜV Süd: CB 15 10 91965 002 (Test Report Ref. No. 028-713054790-100)

EN 61010-1: (2010)
IEC 61010-1 (ed.3)
UL 61010-1: (2012-05)
CSA C22.2 No. 61010-1 (2012-05)

Augsburg, 30.07.2018

Ort, Datum
place, date



Jens Wening
Technischer Direktor
Technical director